

К постановлению Администрации
Городского округа Балашиха
от 14.04.2020 № 254-ПА

ПАСПОРТ

готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
организации

выдан ООО «ЮЖНЫЙ»
(полное наименование юридического лица - ресурсоснабжающего предприятия,
организации - потребителя тепловой энергии)

на основании акта проверки готовности от 04.03.2020 № Д-6

Администрация Городского округа Балашиха:

должность: заместитель Главы Администрации Городского округа
Балашиха

подпись



/Т.С. Калашникова/
(расшифровка подписи)

М.П.

Примечание:

1. Паспорт готовности заверяется печатью Администрации Городского округа Балашиха;
2. Паспорт готовности не действителен без акта проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

г. Балашиха
2020 год

Справка о выполнении потребителем тепловой энергии Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Южный»

требований по готовности к отопительному периоду 2020/2021г.

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение
1 (2.1)	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	выполнено
2 (2.2)	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	выполнено
3 (2.3)	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Не предусмотрено проектом
4 (2.4)	Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения.	выполнено
5 (2.5)	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	выполнено
6 (2.6)	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	выполнено
7 (2.7)	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Не предусмотрено проектом
8 (2.8)	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Не предусмотрено проектом
9 (2.9)	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Не предусмотрено проектом
10 (2.10, 2.10.1, 2.10.2)	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	выполнено
11 (2.11)	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	выполнено
12 (2.12)	Плотность оборудования тепловых пунктов.	выполнено
13 (2.13)	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	выполнено
14 (2.14.1, 2.14.2)	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	выполнено
15 (2.15, 2.15.1, 2.15.2)	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	выполнено
16 (2.16)	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	выполнено
17 (2.17)	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.	выполнено

Руководитель организации ООО «Южный» _____

(подпись, расшифровка подписи, печать)

Е.С. Зайцева



проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

г. Балашиха

"04" 09 20 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 14.04.2020 № 254-ПА,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 14.04.2020г., утвержденной постановлением Администрации Городского округа Балашиха № 254-ПА

заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха Т.С. Калашникова,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "03" 08 2020 г. по "08" 09 20 20 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Общества с ограниченной ответственностью «Южный»

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 5;
2. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 13;
3. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 23;
4. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 29;
5. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 1;
6. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 3;
7. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 7;
8. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 9;
9. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 4;
10. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 5;
11. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 10;
12. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11;
13. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 14;
14. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 15/1;
15. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 16;
16. Московская область, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1;
17. Московская область, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 3;
18. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 3;
19. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 5;
20. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 7;
21. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 13;

22. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 15;
23. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 15А;
24. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 17;
25. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 19;
26. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 23;
27. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 1;
28. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 3;
29. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 5;
30. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 6;
31. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 7;
32. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 10;
33. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 11;
34. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 13;
35. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 17;
36. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 19;
37. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 21;
38. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 25;
39. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 1;
40. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 3;
41. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 4;
42. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 6;
43. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 1;
44. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 2;
45. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 5;
46. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 6;
47. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 1;
48. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 2;
49. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 3;
50. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 4;
51. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 7;
52. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 11;
53. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 13;
54. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 52;
55. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54;
56. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 68;
57. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 72;
58. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 76;
59. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 78.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовности

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

ООО "Импульс" готова к работе в отопительном

период 2020/2021 гг.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ г.г.

1)*

2)**

Председатель комиссии:



Калашникова Т.С.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

Смирнова Ю.С.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Кривошеев С.В.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

**К акту прилагается справка о выполнении проверяемой организацией требований по готовности к отопительному периоду

Справка о выполнении потребителем тепловой энергии ООО Южный требований по готовности к отопительному периоду

№ п/п	Проверяемые документы	Исполнение	Срок устранения (при наличии нарушений)
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Нарушений не выявлено Справка ООО Южный.	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	Выполнение обеспечено. Реестры и акты промывки оборудования тепловых пунктов и систем отопления предоставлен.	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Не предусмотрено проектом.	
4	Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения.	Выполнение обеспечено. Справка ООО ТСБ о выполнении плановых мероприятий по подготовке к отопительному периоду.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	В надлежащем состоянии. Акты ООО ТСБ.	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	Выполнено. Паспорта готовности к ОЗП 2019/2020.	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	В надлежащем состоянии. Акты ООО ТСБ.	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Проектом не предусмотрено. Справка ООО Южный	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Проектом не предусмотрено. Справка ООО Южный	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и	Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для	

	инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка ООО Южный.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка ООО Южный.	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов.	Проектом не предусмотрено Справка ООО Южный	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акты ООО ТСБ.	
14	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнение обеспечено. Справка ООО Южный предоставлена, согласованная с теплоснабжающей организацией представлена (либо график погашения просроченной задолженности, либо решения судов о взыскании просроченной задолженности).	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	Выполнение обеспечено. Справка ООО Южный о наличии собственных эксплуатационно-ремонтных подразделениях.	
16	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	Выполнение обеспечено. Реестр и акты ООО ТСБ по испытаниям на прочность и плотность внутридомовой систем отопления. Акты ООО ТСБ.	
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.	Выполнение обеспечено. Справка ООО Южный о выполнении параметров надежности теплоснабжения.	

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:



Калашникова Т.С.
Смирнова Ю.С.
Кривошеев С.В.

Администрация
Городского округа Балашиха

ПАСПОРТ № Д-6
готовности к работе в осенне-зимний период 2020 2021 гг.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Южный»,
(полное теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 5;
2. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 13;
3. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 23;
4. Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 29;
5. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 1;
6. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 3;
7. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 7;
8. Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д. 9;
9. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 4;
10. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 5;
11. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 10;
12. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11;
13. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 14;
14. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 15/1;
15. Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 16;
16. Московская область, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1;
17. Московская область, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 3;
18. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 3;
19. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 5;
20. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 7;
21. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 13;
22. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 15;
23. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 15А;
24. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 17;
25. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 19;
26. Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 23;
27. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 1;
28. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 3;
29. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 5;
30. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 6;
31. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 7;
32. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 10;
33. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 11;
34. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 13;

35. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 17;
36. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 19;
37. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 21;
38. Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 25;
39. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 1;
40. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 3;
41. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 4;
42. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 2, корп. 6;
43. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 1;
44. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 2;
45. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 5;
46. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 4, корп. 6;
47. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 1;
48. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 2;
49. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 3;
50. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 6, корп. 4;
51. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 7;
52. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 11;
53. Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д. 13;
54. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 52;
55. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54;
56. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 68;
57. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 72;
58. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 76;
59. Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 78.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____.



Калашникова Т.С.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ТАК Центрального управления Ростехнадзора

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 02-17-4007

18 мая 2017 г.

г. Москва

Председатель:

Заместитель руководителя Управления

В. И. Кондратьева

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела, межрегиональный отдел по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления

В. А. Аканов

Государственный инспектор, межрегиональный отдел общего промышленного надзора

Ю. В. Бережной

Специалист-эксперт, отдел аттестации

М. А. Тимонина

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНЫЙ"

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации *			
				А	Б	Г	Д
1	Кочеткова Валентина Александровна	Заместитель генерального директора	Периодическая			сдано 2.1	

Председатель:

/В. И. Кондратьева/

Члены комиссии:

/В. А. Аканов/

/Ю. В. Бережной/


/М. А. Тимонина/



* - устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



*Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Балашихинский учебно-методический центр"*

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

502405091264

Документ о квалификации

Регистрационный номер

354
Город

Балашиха
Дата выдачи

"10" апреля 2017 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**Кочеткова
Валентина Александровна**

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ЧОУ ДПО "Балашихинский УМЦ"

с "21" марта 2017 года по "10" апреля 2017 года

по дополнительной профессиональной программе

**"Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и
тепловых сетях - аттестация руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей"**

в объеме

72 часа

Руководитель
Секретарь



**О.Н. Дронова
Л.П. Жукова**

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ТАК Центрального управления Ростехнадзора**

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 02-17-4006

18 мая 2017 г.

г. Москва

Председатель:

Заместитель руководителя Управления

В. И. Кондратьева

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела, межрегиональный отдел по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления

В. А. Аканов

Государственный инспектор, межрегиональный отдел общего промышленного надзора

Ю. В. Бережной

Специалист-эксперт, отдел аттестации

М. А. Тимонина

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНЫЙ"

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Результаты проверки знаний			
				Области аттестации *			
				А	Б	Г	Д
1	Апенина Ирина Витальевна	Техник	Периодическая			сдано 2.1	

Председатель:

_____/В. И. Кондратьева/

Члены комиссии:

_____/В. А. Аканов/

_____/Ю. В. Бережной/


_____/М. А. Тимонина/



устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



*Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Балашихинский учебно-методический центр"*

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

502405091265

Документ о квалификации

Регистрационный номер

355

Город

Балашиха

Дата выдачи

"10" апреля 2017 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**Апенина
Ирина Витальевна**

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ЧОУ ДПО "Балашихинский УМЦ"

с "21" марта 2017 года по "10" апреля 2017 года

по дополнительной профессиональной программе

**"Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и
тепловых сетях - аттестация руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей"**

в объеме

72 часа



Руководитель
Секретарь

**О.Н. Дронова
Л.П. Жукова**

Прошнуровано 15 листов

(пятнадцать) листов

Генеральный директор

ООО «Южный»

Е.С. Зайцева
Зайцева Е.С.

